

V Českých Budějovicích 9. 10. 2015

**VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1**

Evidenční číslo veřejné zakázky: 404656

Datum zahájení zadávacího řízení: 24. 9. 2015

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 25. 9. 2015

Název veřejné zakázky:

**VODOVOD CHRÁŠŤANY**

**ZADAVATEL: Obec Chrást'any**

zastoupená starostou obce, panem Mgr. Josefem Vomáčkou  
373 04 Chrást'any 79  
IČ: 00245003

**ZASTOUPENÍ ZADAVATELE** – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

**STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.**  
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství  
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice  
IČ: 62508822

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE odpovědi na dotazy dodavatelů:

**PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY:**

dotaz č. 1:

V technické zprávě je uvedeno, že funkce vzdušníků a kalníků budou shodně nahrazovat hydranty s předřazenými šoupátky. Na povrchu terénu se osadí poklopy, šoupátka se označí signálním sloupem. Připomíná se obsyp hydrantů štěrskem pro rozptyl unikající vody do okolí a zaústění vody do kanalizace.

Žádáme o vyjasnění, kde jsou tyto položky – zaústění do kanalizace ve výkazu výměř?

odpověď na dotaz č. 1:

Zaústění do kanalizace nebude prováděno. V technické zprávě je toto uvedeno chybně.

dotaz č. 2:

V technické zprávě se na straně 5 popisují zajišťovací bloky z betonu B 20/25.

Kde je tato položka ve výkazu výměř?

odpověď na dotaz č. 2:

Ve výkazu výměř oddíl ostatní práce a konstrukce chybí položka 452323171 Podkladové bloky – výměra 2,1 m<sup>3</sup>, položka byla doplněna. Pro ocenění použijte upravený soupis prací,

dotávek a služeb, který je zveřejněn na profilu zadavatele současně s těmito dodatečnými informacemi.

dotaz č. 3:

Bude medium (voda) pro tlakovou zkoušku dodáno od provozovatele?

Pokud ano, bude za úplatu? Za kolik?

odpověď na dotaz č. 3:

Voda na tlakové zkoušky bude dodána od provozovatele za místní cenu 31,10 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH.

dotaz č. 4:

Místo pro zařízení staveniště nám poskytne obec – za úplatu nebo zdarma? Za kolik?

odpověď na dotaz č. 4:

Místo pro zařízení staveniště poskytne obec zdarma.

dotaz č. 5:

V PD jsme nenalezli zatřídění horniny v místech provádění řízených protlaků. Tato zásadní informace má vliv na celkovou cenu za provedené protlaky. Prosím o doplnění do VV a PD.

odpověď na dotaz č. 5:

Projekt je navržen bez geologického průzkumu, ale s přihlédnutím k poznatkům při předchozích výkopových pracích v obci. Pro řízené protlaky uvažujte se zatříděním daným pro celou stavbu tj. hor. 3 – 50%; hor. 4 – 40%; hor. 5 – 10%.

dotaz č. 6:

Prosíme doplnit do VV specifikaci uvažovaného trubního materiálu (SDR11, SDR17 atd.).

odpověď na dotaz č. 6:

Uvažovaný trubní materiál je SDR 11.

dotaz č. 7:

Z PD není zcela zřejmé, v jakých místech je veden vodovodní řad v chodnicích. Ve VV u objektu 005 Komunikace, položka č. 8 a 9, by dle našeho názoru měl být u přechodů a začátku a konců chodníku zhotoven pruh z barevně odlišné barvy se speciálním povrchem pro nevidomé. Prosím o doplnění do VV přesné výměry D+M dlažby pro nevidomé.

odpověď na dotaz č. 7:

V chodníku se jedná pouze o částečnou opravu v místech výkopů. Dlažba pro nevidomé se neuvažuje.

**Zadavatel současně v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

**PODÁNÍ NABÍDEK**

Nabídky budou podávány poštou nebo osobně do **23. 10. 2015 do 9<sup>00</sup>** hodin na adresu zástupce zadavatele – STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (1. patro). Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.

### OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned po skončení lhůty pro podání nabídek** v zasedací místnosti STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (přízemí).

S pozdravem

Ing. Martina Gabrielová  
sekce technické přípravy