

V Českých Budějovicích 15. 10. 2015

VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Evidenční číslo veřejné zakázky: 404656

Datum zahájení zadávacího řízení: 24. 9. 2015

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 25. 9. 2015

Název veřejné zakázky:

VODOVOD CHRÁŠŤANY

ZADAVATEL: Obec Chrást'any

zastoupená starostou obce, panem Mgr. Josefem Vomáčkou
373 04 Chrást'any 79
IČ: 00245003

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE odpovědi na dotazy dodavatelů:

PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY:

dotaz č. 1:

Žádáme o upřesnění, jaká je tlaková řada PN u potrubí?

odpověď na dotaz č. 1:

potrubí SDR 11 – viz dodatečné informace č. 1

dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr jsme nenašli položku zemní soupravy pro DN 100 - 65 kusů. Žádáme o vyjasnění, popř. doplnění do VV

odpověď na dotaz č. 2:

Soupis prací byl doplněn – oddíl Trubní vedení:

položka 8 – šoupě DN 100	chybně uvedeno: 65 ks	správně: 15 ks
položka 9 – šoupě DN 100	chybně uvedeno: 65 ks	správně: 51 ks
položka 13 – zemní souprava DN 80	chybně uvedeno: 66 ks	správně: 51 ks
chybí položka 40 – zemní souprava DN 100	chybně uvedeno: 0 ks	správně: 15 ks

Pro ocenění použijte upravený soupis prací, dodávek a služeb, který je zveřejněn na profilu zadavatele současně s těmito dodatečnými informacemi.

dotaz č. 3:

V Dodatečných informacích č. 1 je uvedeno, že nabídky budou podávány do 23.10.2015 a zároveň v opravném Oznámení o zakázce s datem odeslání dne 9.10. 2015 je uvedeno do 22.10.2015.

Žádáme o vyjasnění, co platí.

odpověď na dotaz č. 3:

Platí termín podání nabídek uvedený v opravném oznámení o zakázce a na profilu zadavatele, tj. 22. 10. 2015. Uvedená nesrovnalost bude odstraněna těmito dodatečnými informacemi č. 2, kdy dochází k dalšímu přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek.

dotaz č. 4:

Ve VV chybí položkový rozpočet pro vystrojení vodoměrné šachty. Prosíme o jeho doplnění.

odpověď na dotaz č. 4:

V soupisu prací, dodávek a služeb v oddíle Trubní vedení, položka č. 36, je uvedena vodoměrná šachta včetně vystrojení. Vystrojení šachty je patrné z výkresu č. D.b.20.

dotaz č. 5:

Prosíme o vyjasnění rozdílu v PD a VV – nesouhlasí počet šoupátek a hydrantů.

V PD – D.b.21 Kladečské schéma – je uvedeno:

počet šoupátek DN 8049 ks

počet šoupátek DN 10015 ks

počet hydrantů ...21 ks

Ve výkazu výměr:

8.	SP	871-03	D+M Šoupě krátké TV.LITINA DN100 - viz.výkres D.b.1.	kus	65,0		–
----	----	--------	--	-----	------	--	---

Plný popis:

9.	SP	871-04	D+M Šoupě krátké TV.LITINA DN80 - viz.výkres D.b.1.	kus	65,0		–
----	----	--------	---	-----	------	--	---

Plný popis:

10.	SP	871-05	D+M hydrantu podzemního KR. 1,5mDN80 - viz.výkres D.b.1.	kus	19,0		–
-----	----	--------	--	-----	------	--	---

Plný popis:

odpověď na dotaz č. 5:

položka č. 8 a 9 – viz odpověď na dotaz č. 2

položka č. 10 podzemních hydrantů chybně 19 ks – správně 21 ks

Pro ocenění použijte upravený soupis prací, dodávek a služeb, který je zveřejněn na profilu zadavatele současně s těmito dodatečnými informacemi.

dotaz č. 6:

Po nahlédnutí do výkresu D.b.21, Kladečské schéma jsme zjistili, že nesedí počty kusů šoupat hydrantů, poklopů a jiných armatur s počtem kusů ve výkazu výměr.

Prosíme o vysvětlení a případně o doplnění správného počtu kusů.

odpověď na dotaz č. 6:

viz odpovědi na předchozí dotazy – počty kusů byly upraveny

Pro ocenění použijte upravený soupis prací, dodávek a služeb, který je zveřejněn na profilu zadavatele současně s těmito dodatečnými informacemi.

Zadavatel současně v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky budou podávány poštou nebo osobně do **26. 10. 2015 do 9⁰⁰** hodin na adresu zástupce zadavatele – STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (1. patro). Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned po skončení lhůty pro podání nabídek** v zasedací místnosti STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (přízemí).

S pozdravem

Ing. Martina Gabrielová
sekce technické přípravy