



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Město Kryry

Hlavní 1, 439 81 Kryry



tímto poskytuje

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

*k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“)*

Obnova místní komunikace ul. Komenského Kryry

Na základě tohoto vysvětlení **bude** zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

- **Dotaz ze dne 15. 4. 2024**

Ve výkazu výměr vzorovém řezu je tloušťka obrusné vrstvy 50 mm. V technické zprávě a ve výkresu koordinační situace C3 je tloušťka obrusné vrstvy 40 mm.

Platí hodnota ve výkazu výměr?

Odpověď k dotazu ze dne 15. 4. 2024:

Jedná se o chybu v PD. Dochází k frézování 5cm asfaltu a pokládky 5cm asfaltu dle výkazu výměr.

Zadavatel přikládá upravené výkresy viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

- **Informace č. 1)**

Zadavatel prodlužuje termín pro podání a otevírání nabídek a upravuje znění Zadávací dokumentace, a to konkrétně v bodě 9.2, následujícím způsobem:

9.2 Nabídky musí být zadavateli doručeny **do 2. 5. 2024 do 10:00 hodin**. Za čas podání nabídky odpovídá účastník. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravním prostředkem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

- **Přílohy:**

Příloha č. 1 – Upravené výkresy PD

V Kryrech dne 16. 4. 2024

PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Václav Kadleček, v. r.
starosta města