

AQUA PROCON s.r.o.

Vyřizuje : Staviarský 602402494

Naše značka: POS-PD 736/2018
Datum: 16.07.2018

DSP: „Česká Kubice Obytná zóna Koptovna,,

V rámci navrhované stavby dochází ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující připomínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak i hloubkově a vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1.m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně.
V zájmovém území jsou položeny jak metalické, tak i optické kabely důležitého provozu.
2. Z důvodu výstavby nového parkoviště a nové vozovky za parkovištěm, požadujeme v celé délce nové stavby uložit všechny prvky do dvou nově založených tras z dělených chráničků o průměru 110.mm s přesahem 1m do travnatého terénu (např. KOPOHALF, AROT nebo SITEL) do jedné trasy se uloží dva metalické kabely a druhý bude rezervní. V případě že nebude-li hloubka větší než 80.cm, požadujeme obetonování případně zahloubení.
3. Dále v úseku nové vozovky u vjezdu na silnici III/1901 požadujeme zřídit tři nové podchody rovněž (např. KOPOHALF, AROT nebo SITEL) s přesahem 1.m do travnatého terénu. Do jedné trasy se uloží tři optické trubky, do druhé dvě optické trubky + jeden metalický kabel, třetí bude rezervní. V případě že nebude-li hloubka větší než 80.cm, požadujeme obetonování případně zahloubení.
4. Takto navrženou trasu požadujeme předem doplnit do dokumentace. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. si jako majitel dotčeného telekomunikačního zařízení vyhrazuje právo na zajištění vlastní realizace jeho překládky na náklady investora. K zajištění vlastní realizace překládky nás kontaktujte s předstihem 60 dní na tlf. čísle 602402494.
5. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
6. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených připomínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.: 748909/17 vydané dne 23.10.2017, nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

S pozdravem

Miroslav Staviarský

Specialista pro ochranu sítě - správce

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

M: +420 602 402 494

miroslav.staviarsky@cetin.cz

