



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č.1

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Dříteň

Druh veřejné zakázky: Na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 21 odst. 1) písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

Zadávací řízení je v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze účinné od 20.6.2014, a se Směrnicí MŽP č. 6/2014, pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315 (životní prostředí). /dále jen „závazné postupy“/

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů Evropské unie.

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

Akceptační číslo: 14229543

Č. projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.21329

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE:

Zadavatel:	obec Dříteň
Sídlem:	Dříteň 152, PSČ 373 51
Zastoupený:	Josefem Kudrlem, starostou obce
IČO:	00244830
DIČ:	CZ00244830
Tel.:	387991121
e-mail:	podatelna.driten@necoss.net
www:	www.obecdriten.cz

Zadavatel je v zadávacím řízení v souladu s § 151 ZVZ zastoupen:

Poradce:	CORPORIN s.r.o.
Sídlem:	Strakonice I., Arch. Dubského 389, PSČ 386 01, kancelář a kontaktní místo: Strakonice I., Labutí ul. 1396, PSČ 386 01
Zastoupený:	JUDr. Jindřichem Kotrchem, jednatelem, kontaktní osoba
IČO:	280 92 635
DIČ:	CZ28092635
Telefon:	606 703 203
E-mail:	jindrich.kotrch@corporin.eu

Dne 25.9.2014 a 29.9.2014 byly zástupci zadavatele doručeny 2 žádosti uchazečů o dodatečné informace k veřejné zakázce „**Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Dříteň**“.

V informaci nejprve opakujeme stručně obsah dotazu a za ním uvádíme odpověď zadavatele.

1. **Dotaz:**

Dobrý den, jeden z Vašich výkazů výměr neobsahuje žádné položky, jedná se o omyl nebo si tohoto výkazu nemáme všimnout?

Odpověď zadavatele:

V části výkazu výměr, který obsahuje pouze krycí list a rekapitulaci nákladů (bez položek) se jedná o krycí list a rekapitulaci s požadavkem na uvedení celkové ceny díla - "Zateplení obvodového pláště a výměna otvorových výplní objektů ZS Dříteň", tj. součet stavebních objektů :

SO 01 (SO 01-1 Hlavní objekt, přístavby-učebny, malometrážní byty, SO 01-2 Venk. schodiště a SO 01-3 Vstupní objekt)

SO 02 Přístavba-učebny

SO 03 Přístavba-kuchyně, jídelna, administrativní část,

kdy objekty SO 01, 02 a 03 mají samostatné krycí listy, rekapitulace nákladů a položky.

2. **Dotaz:**

Výměna podhledu nad 3. NP objektu SO 01-1

Stávající podhled - zavěšený SDK vč. stávající tepelné izolace bude odstraněn a proveden nový. V souvislosti s touto výměnou není řešeno:

1. Elektroinstalace (jedná se o podhledy v malometrážních bytech) .

Jakým způsobem nacenit výše uvedené práce?

Odpověď zadavatele:

Stávající konstrukce podhledů budou demontovány při zachování stávajících kabelových rozvodů el. energie, včetně umístění osvětlovacích těles, tj. s jejich demontáží a zpětnou montáží na stávající kabel. vývody ve stropu po provedení navrhované konstrukce podhledu. Toto bude zahrnuto do ceny sdk konstrukce.

Dodatečnou informaci č. 1 zašle zástupce zadavatele současně všem zájemcům (uchazečům), kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň bude tato dodatečná informace uveřejněna stejným způsobem jako textová část zadávací dokumentace (na profilu zadavatele).

Ve Strakonici dne 29.9.2014


JUDr. Jindřich Kotrch - jednatel
CORPORIN s.r.o.
oprávněný jednatel za zadavatele

(razítko)

corporin s.r.o.

386 01 Strakonice, Labutí 1396/212
mob. +420 728275273 corporin@corporin.eu
IČO: 280 92 635 DIČ: CZ28092635 