



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

č.2

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Dříteň

Druh veřejné zakázky: Na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 21 odst. 1) písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

Zadávací řízení je v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze účinné od 20.6.2014, a se Směrnicí MŽP č. 6/2014, pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315 (životní prostředí). /dále jen „závazné postupy“/

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů Evropské unie.

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa: 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

Akceptační číslo: 14229543

Č. projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.21329

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE:

Zadavatel: obec Dříteň
Sídlem: Dříteň 152, PSČ 373 51
Zastoupený: Josefem Kudrlem, starostou obce
IČO: 00244830
DIČ: CZ00244830
Tel.: 387991121
e-mail: podatelna.driten@necoss.net
www: www.obecdriten.cz

Zadavatel je v zadávacím řízení v souladu s § 151 ZVZ zastoupen:

Poradce: CORPORIN s.r.o.
Sídlem: Strakonice I., Arch. Dubského 389, PSČ 386 01,
kancelář a kontaktní místo: **Strakonice I., Labutí ul. 1396, PSČ 386 01**
Zastoupený: JUDr. Jindřichem Kotrchem, jednatelem, kontaktní osoba
IČO: 280 92 635
DIČ: CZ28092635
Telefon: 606 703 203
E-mail: jindrich.kotrch@corporin.eu

Dne 29.9.2014 a 30.9.2014 a 2.10.2014 byly zástupci zadavatele doručeny 3 žádosti uchazečů o dodatečné informace k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Dříteň“.

V informaci nejprve opakujeme stručně obsah dotazu a za ním uvádíme odpověď zadavatele.

1. **Dotaz:**

V PD požadujete zateplení kamennou vatou s lambdou 0,032, ale taková neexistuje, prosím o upřesnění, co tedy máme do cenové nabídky ocenit.

Odpověď zadavatele:

Součinitel lambda je u TI proj. dokumentací převzat dle podmínek EA.

- v případě použití tep.izolantu kce podhledu bude použit izolační materiál se souč. lambda 0,35 W/m2k, vícevrstvá izolace o celkové tloušťce 330 mm a takto bude uchazečem oceněna.

- v případě použití tep.izolantu obvodových stěn z kamenné vlny se jedná o izolační materiál s třídou reakce na oheň A1,A2 dle podmínek PBR, a to v určených plochách u vstupu do objektu. Bude použit izolační materiál se souč. lambda 0,36 W/m2k, z kamenné vlny, o tl. dle PD a takto bude uchazečem oceněn.

2. **Dotaz:**

1. Sádrokartonová deska 12,5 mm nesplňuje odolnost EW 30. Jak desku nacenit ?

2. V sociálních zařízeních se osazuje impregnovaná deska. Ve výkazu toto není rozlišeno ani množstvím a ani kvalitou desky.

Jakým poměrem toto ve výkazu nacenit?

3. Výkaz výměr neřeší začištění vnitřních špalet po osazení oken a použití parotěsné pásky.

Jakým způsobem nacenit?

Odpověď zadavatele:

1. Kce SDK podhledu je řešena s požadovanou požární odolností EW 30 min., tj.z SDK desek 12,5 - 2x.

2. Impregnované SDK desky (zelená) kce podhledu budou uchazečem oceněny v rozsahu 15% výměry SDK podhledu.

3. Zachištění vnitřních špalet je obsaženo v pol. - vybourání, vč. úpravy po vybourání a vyspravení - povrch úprava stáv. podkladu
Osazení parotěs. pásky je obsaženo v pol. - D+M oken

3. **Dotaz:**


Jak ocenit položku přesuny hmot v položkovém rozpočtu

Odpověď zadavatele:

Hodnota % v položce přesun hmot u PSV se ve VV neuvádí, vychází z ocenění položek uchazečem.

Dodatečnou informaci č. 2 zašle zástupce zadavatele současně všem zájemcům (uchazečům), kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň bude tato dodatečná informace uveřejněna stejným způsobem jako textová část zadávací dokumentace (na profilu zadavatele).

Ve Strakonících dne 3.10.2014


.....
JUDr. Jindřich Kotrch - jednatel
CORPORIN s.r.o.
oprávněný jednatel za zadavatele

(razítko)
corporin s.r.o.
386 01 Strakonice, Labutí 1396/212
mob. +420 728275273 corporin@corporin.eu
IČO: 280 92 635 DIČ: CZ28092635 