



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 9

ze dne 17. 09. 2014

pro zadávací řízení na stavební práce

„Velké Přítočno, Dolany – kanalizace a čistírna odpadních vod

- zhotovitel“

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách v platném znění

(dále jen "zákon")

v režimu otevřeného řízení

zadavatelem:

MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

709 24 678

Jana Nedvědová, předsedkyně

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr objektu „SO 05 – ČOV – Areál“ jsou položky pro osazení a dodávku obručníků:

916131112-1	Osazení obručníku do lože z betonu prostého	m	149,950
Součet			149,950
592173140	obrubník betonový přírodní šedá 50x8x25 cm	kus	299,900

Z výkresu situace - obvod AREÁLOVÉ KOMUNIKACE LEMOVANÉ OBRUBNÍKY + OBVOD OKAPOVÉHO CHODNÍKU

149,95*2

299,900

Dle textu výkazu výměr (Z výkresu situace – obvod areálové komunikace lemované obručníky + obvod okapového chodníku) se domníváme, že v součtu nejsou obručníky lemující plochu ze zámkové dlažby. Dále je chybně uváděn pouze obručník o rozměru 50x8x25cm. Areálová

komunikace má být lemována obrubníky o rozměrech 100x15x25cm.

Prosíme o opravu výkazu výměr a poskytnutí nového.

Odpověď:

Celková délka osazení obrubníku je správně. V příloze SO.05 D.1.1.b.2 je chybně uveden obrubník 125/250 mm. Uchazeč nacení položky tak, jak jsou ve výkazu výměr!

Dotaz č. 2

Dle technické zprávy objektu „SO 05 – ČOV – Areál“ bodu 6. Odvodnění areálu ČOV má být provedeno: „Pod výústí bude rozprostřen štěrk 23/64 pro utlumení energie vytékající vody.“ Výusti jsou dle situace tři a výkaz výměr štěrk neřeší. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď:

Štěrk bude rozprostřen v zanedbatelném množství.

Z vyjádření projektanta vyplývá: „V žádném případě se, dle názoru projektanta, nejedná o závažné změny, které by měly vliv na možnosti nacenění díla jednotlivými Uchazeči.“ Nebylo tedy nutné opravovat výkaz výměr a Zadavatel z toho důvodu neprodlužuje lhůtu na podání nabídek.

Zástupce zadavatele