



„Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou“

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016
o zadávání veřejných zakázek

„Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou“

VEŘEJNÝ ZADAVATEL
Obec Lužec nad Vltavou
se sídlem 1.máj 176, 277 06 Lužec nad Vltavou
zastoupená Patrikem Rollo – starostou obce
IČO 00237035

Dodatečná informace č. 2

Dotaz č. 1

u objektu Lávka – se ve VV nachází položka:

35 33417 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 34,940

- dle popisu v TZ se jedná o čtvercové průřezy 600x600x10mm a patní deskou 20 mm, propočtem vychází váha pylonu vč. předpokládaných diafragmat 23-25 t, jaké díly představuje rozdíl hmotností 34,9t (dle výkazu výměr) – 25 t = 9,9 t?

- vizualizace (výkres C.1.10) zobrazuje pylon s příčnickem pod mostovkou, na výkrese příčných řezů (výkres C.1.4) není příčník kreslen, bude příčník realizován?

Odpověď projektanta a zadavatele:

Ve výkazu výměr je chybná hmotnost 34,94 t místo správných 39,7 t uvedených ve výkresu. Tato změna má vliv na cenu díla. **Předpokládaná hodnota zakázky se tím mění na 36.179.392,00 Kč bez DPH.**

V příloze č. 6 – Projektová dokumentace byla zjištěna absence Doplnění k PD, které obsahuje 6 souborů s výkresovou částí projektu.

Přílohami této dodatečné informace č. 2 jsou nový výkaz výměr (se změnou pouze v uvedené položce) a Dodatek Projektové dokumentace obsahující 6 vizualizací projektu.

Písek, 13.06.2018

ZÁSTUPCE ZADAVATELE V ŘÍZENÍ
Universal Solutions s.r.o. – Gabriela Vacíková

Příloha DOD INFO č. 2:

1/ Nový výkaz výměr

2/ Dodatek k PD – výkresové soubory