



„Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou“

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016
o zadávání veřejných zakázek

„Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou“

VEŘEJNÝ ZADAVATEL
Obec Lužec nad Vltavou
se sídlem 1.máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou
zastoupená Patrikem Rollo – starostou obce
IČO 00237035

Dodatečná informace č. 3

Dotaz č. 1

Existuje podrobnější specifikace závěsů pro ocenění? Nejlépe požadované minimální meze pevnosti jednotlivých závěsů v kN.

Odpověď projektanta:

- uvažovány kabely typu „Full locked cable“
- *geometrické parametry*

Hlavní závěsy pole – Osnova 1:

Označení závěsu	Počet kusů	Celková délka dle modelu [mm]	Horizontální průměr Dx [mm]	Vertikální průměr Dy [mm]	Úhel od mostovky [°]
1-1	2	97 715	91 610	33 960	16.42
1-2	2	92 205	85 975	33 280	17.66
1-3	2	86 730	80 335	32 645	19.03
1-4	2	81 295	74 695	32 050	20.55
1-5	2	75 910	69 050	31 495	22.26
1-6	2	70 560	63 405	30 985	24.20
1-7	2	65 340	57 755	30 510	26.42
1-8	2	60 190	52 110	30 080	28.99
1-9	2	55 160	46 460	29 690	31.99
1-10	2	50 290	40 810	29 345	35.54
1-11	2	45 625	35 160	29 035	39.79
1-12	2	41 245	29 510	28 770	44.93
1-13	2	37 235	23 865	28 545	51.18
1-14	2	33 740	18 215	28 360	58.78
1-15	2	30 925	12 565	28 215	67.90
1-16	2	28 990	6 920	28 115	78.49
1-17	2	28 120	1 275	28 050	90.13

Reversní závěsy - Osnova 2:

<i>Označení závěsu</i>	<i>Počet kusů</i>	<i>Celková délka dle modelu [mm]</i>	<i>Horizontální průmět Dx [mm]</i>	<i>Vertikální průmět Dy [mm]</i>	<i>Úhel od mostovky [°]</i>
2-1	2	49 835	35 085	35 345	40.64
2-2	2	45 240	29 450	34 295	44.77
2-3	2	40 935	23 820	33 250	49.98
2-4	2	36 780	18 185	31 925	56.34
2-5	2	33 150	12 550	30 645	64.16
2-6	2	30 240	6 910	29 400	73.62
2-7	2	28 270	1 270	28 200	84.68

- Požadavky únosnosti:

Hlavní závěsy pole – Osnova 1:

<i>Označení závěsu</i>	<i>Počet kusů</i>	<i>Charact. breaking load Z_{B,k} [kN]</i>	<i>Limit tension Z_{R,d} [kN]</i>
1-1	2	916	555
1-2	2	916	555
1-3	2	916	555
1-4	2	916	555
1-5	2	916	555
1-6	2	916	555
1-7	2	916	555
1-8	2	916	555
1-9	2	916	555
1-10	2	916	555
1-11	2	916	555
1-12	2	916	555
1-13	2	916	555
1-14	2	916	555
1-15	2	916	555
1-16	2	916	555
1-17	2	916	555

Reversní závěsy - Osnova 2:

<i>Označení závěsu</i>	<i>Počet kusů</i>	<i>Charact. breaking load Z_{B,k} [kN]</i>	<i>Limit tension Z_{R,d} [kN]</i>
2-1	2	2380	1442
2-2	2	2380	1442
2-3	2	1520	921
2-4	2	916	555
2-5	2	916	555
2-6	2	916	555
2-7	2	916	555

Dotaz č. 2

Prosíme o bližší specifikaci předpínacích kabelů podélného předpětí a úroveň protikoroziní ochrany (pro daný typ konstrukce dodavatel předpínání navrhuje použití elektricky izolovaných kabelů).

Odpověď projektanta:

- *částečnou odpověď lze nalézt v odpovědi na první otázku;*
- *podélné předpětí je dvojího druhu – sepnutí segmentů pomocí předpínacích tyčí pro zajištění tlakové rezervy během výstavby a podélné předpětí kabely;*
- *systém podélného předpětí kabely bude tvořen jednotlivými monostrandy vedenými v kabelových chráničkách, následně bude realizována injektáž; nutné uvážit zajištění těsnosti kabelového kanálku přes spáru mezi segmenty – dodavatel předpětí by měl mít nějaké systémové řešení, které toto zaručuje;*
- *projektant nepožaduje použití elektricky izolovaných kabelů. Předpětí bude vedeno ve standardních korugovaných ocelových kanálcích z vinutého plechu;*

Dotaz č.3:

Je možné vydat soupis prací v jiném formátu (.xls, který je zavzorcovaný), případně formát (xc4-xml).*

Přílohy pro ocenění formátu excel : „neuznane_bez_cen“ a „uznane_bez_cen“ byly pravděpodobně chybně vyexportovány z programu Aspe - cestou přes Nástroje /tisk.

Prosíme tímto o vhodnější a přehlednější formu soupisů v otevřeném formátu excel, který je standardně využíván k ocenění prací do nabídky.

V případě použití programu Aspe je cesta přes: Export rozpočtu do excelu - formát rozšířený.

Případně prosíme o doplnění formátu XC4 (Aspe), ve kterém je soupis prací připraven.

Odpověď projektanta a zadavatele:

Přílohou této dodatečné informace č. 3 je nový excelový soubor soupisu prací se vzorci, který bude poskytnut dle bodu 13.2. zadávací dokumentace.

Písek, 18.06.2018

ZÁSTUPCE ZADAVATELE V ŘÍZENÍ
Universal Solutions s.r.o. – Gabriela Vacíková

Příloha DOD INFO č. 3:

1/ Nový soubor soupisu prací se vzorci.