



Legenda místností:			
Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
01	Vstupní chodba	AB5	100
02	Třída 1	AB5	300
03	Třída 2	AB5	300
04	Třída 3	AB5	300
05	Úklidová místnost	AB5	200
06	Šatna zaměstnanci	AB5	200
07	Šatna žáci	AB5	200
08	WC předsiň - dívky	AB5	200
09	WC - dívky	AB5	200
10	WC předsiň - chlapci	AB5	200
11	WC - chlapci	AB5	200
12	Kabinet	AB5	300
13	Schodišťový prostor	AB5	150

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant Ing. J. Kosík	Zodpovědný projektant Bc. J. Kosík	Vypracoval/Kreslil Bc. J. Kosík	Projektční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810
Kraj: Jihomoravský	Místo: Vedrovice		
Investor: Obec Vedrovice			
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ VEDROVICE Č. P. 325, PARC. Č. ST 76/3, K. Ú. VEDROVICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE	Zakázkové číslo 02/2020		
	Formát 6A4		
	Stupeň DPS		
	Datum 01/2020		
Výkres	Měřítko	Číslo výkresu	
1.NP - vnitřní el. instalace	1:50	D1.4.400.2	