


stáv.topné větve 1,2,3 a přívod od kotlů připojit na nový R/S s použitím stáv.armatur
na topné větve 1,2 a 3 doplnit vyvažovací armaturu AB Ejust
doplnit novou topnou větev 4 pro vytápění ZŠ 2np
teplota topné vody 70/55 °C

Vypracoval: Ing. Milan Malík	Zakázka č.:	7 2020		ING. MILAN MALÍK projektová, znalecká a auditorská kancelář KOLIBA 2355, KYJOV, CZ tel.: 00-420-774 517091 e-mail: milan.malik@email.cz
	Datum:	02/2020		
	Formát:	A3		
Místo stavby: 671 75 VEDROVICE 326				
Investor: OBEC VEDROVICE 671 75 VEDROVICE 326				
Stavba:	ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ ÚT OÚ, ZŠ a MUZEA			Měřítka:
Část:	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ OÚ			NEMÁ
Stupeň:	PD SP			Výkres č.:
Obsah:	SCHÉMA ZAPOJENÍ R/S			5