


stáv.topné větve 1,2,3 a přívod od kotlů připojit na nový R/S s použitím stáv.armatur
na topné větve 1,2 a 3 doplnit vyvažovací armaturu AB Ějust
doplnit novou topnou větev 4 pro vytápění ZŠ 2np
teplota topné vody 70/55 °C

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------|---|---|
| Vypracoval: | Zakázka č.: | 7 2020 |  | ING. MILAN MALÍK projektová, znalecká a auditorská kancelář KOLIBA 2355, KYJOV, CZ tel.: 00-420-774 517091 e-mail: milan.malik@email.cz |
| Ing. Milan Malík | Datum: | 02/2020 | | |
| | Formát: | A3 | | |
| Místo stavby: | | | 671 75 VEDROVICE 326 | |
| Investor: | | | OBEC VEDROVICE 671 75 VEDROVICE 326 | |
| Stavba: | | | | Měřitko: NEMÁ |
| Část: | | | | |
| Stupeň: | | | | Výkres č.: |
| Obsah: | | | | |
| SCHÉMA ZAPOJENÍ ÚT (2) | | | | 7 |