




Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
14	Schodišťový prostor	AB5	150
15	Chodba	AB5	100
16	WC - zaměstnanci	AB5	200
17	WC - chlapci	AB5	200
18	WC - dívky	AB5	200
19	Úklidová místnost	AB5	200
20	Kabinet	AB5	500
21	Sklad	AB5	100
22	Učebna - počítače	AB5	300
23	WC předsiň - chlapci	AB5	200
24	Sborovna	AB5	500
25	Reditelna	AB5	500
26	Půda	AB5	50
27	Učebna - dílny	AB5	500
28	Třída 4	AB5	300

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Rozvody osvětlení budou provedeny kabely typu CYKY-J3x1,5 pod om.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projektční kancelář elektro Veselá 15	
Ing. J. Kosík 		Bc. J. Kosík 	Bc. J. Kosík 	66902 Znojmo mobil: 731 085634 projekce_kosik@seznam.cz	
Kraj: Jihomoravský		Místo: Vedrovice		Autorizace č. 1001753 iČ: 10113533	
Investor: Obec Vedrovice				Licence programu #Q000810	
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ VEDROVICE Č. P. 325, PARC. Č. ST 76/3, K. Ú. VEDROVICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE				Zakázkové číslo 02/2020	
				Formát 6A4	
				Stupeň DPS	
				Datum 01/2020	
Výkres				Měřítko	Číslo výkresu
2.NP - osvětlení				1:50	D1.4.400.3