

**Návrh rozpočtu**

1.3.2020

Zakázka: Úpravy a rozšíření ÚT OÚ, ZŠ a Muzea  
Ústřední vytápění ZŠ

<i>Položka</i>	<i>Množství</i>	<i>mj</i>	<i>Cena</i>	<i>Cena celkem</i>
<i>Kulový kohout DN 25</i>	3	ks		
<i>Směšovací ventil ESBE VRG 130 DN 20 Kvs=2,5 vč.pohonu</i>	1	ks		
<i>Automatiský vyvažovací ventil AB Ejus DN 20</i>	1	ks		
<i>Automatiský vyvažovací ventil AB Ejus DN 25</i>	3	ks		
<i>Čerpadlo Grundfos Alpha2 25.40 180</i>	1	ks		
<i>Sdružený R/S FS R-kombi dl.2,35 m modul 100</i>	1	ks		
<i>Vypouštěcí kohout DN 15</i>	2	ks		
<i>Cu trubka 28x1 mm</i>	52	m		
<i>Alpex Isol 20x2</i>	106	m		
<i>Alpex Isol 26x3</i>	32	m		
<i>Izolace návleková pr.28 mm tl.20 mm</i>	52	m		
<i>Alpex Duo XS 18x2</i>	9	m		
<i>OT Radik VK 20-600/600</i>	3	ks		
<i>OT Radik VKL 20-600/600</i>	1	ks		
<i>OT Radik VK 20-900/600</i>	1	ks		
<i>OT Radik VKL 20-900/600</i>	1	ks		
<i>OT Radik VK 21-800/600</i>	2	ks		
<i>OT Radik VKL 21-800/600</i>	5	ks		
<i>OT Radik VK 22-1100/600</i>	2	ks		
<i>OT Radik VKL 22-1100/600</i>	2	ks		
<i>Radiátorové šroubení</i>	17	ks		
<i>Termostatický ventil radiátorový</i>	17	ks		
<i>Termostatická hlavice ET 35 a vložka ventilu</i>	16	ks		
<i>Stěnová konzola pro OT v=600 mm</i>	17	ks		
<i>Zaslepovací a odvězdušňovací zátky</i>	17	kpl		
<i>Celkem dodávka</i>				
<i>Celkem montáž</i>				
<i>Celkem bez DPH</i>				