



Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:  
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S-  
- automatickým odpojením při poruše  
doplňková ochrana proudovým chráničem  
doplňková ochrana doplňujícími prospojováním

Vedoucí projektant Ing. J. Kosík	Zodpovědný projektant Bc. J. Kosík	Vypracoval/Kreslil Bc. J. Kosík	Projekční kancelář elektro Veselá 45 68902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810
Kraj: Jihomoravský	Místo: Vedrovice		
Investor: Obec Vedrovice			
Akte: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ VEDROVICE Č. P. 325, PARC. Č. ST 76/3, K. Ú. VEDROVICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE	Zakázkové číslo 02/2020		
	Formát 6A4		
	Stupeň DPS		
	Datum 01/2020		
Výkres	Měřítko Číslo výkresu		
2.NP - technologické rozvody	1:50 D1.4.400.4		