


stáv.topné větve 1,2,3 a přívod od kotlů připojit na nový R/S s použitím stáv.armatur
na topné větve 1,2 a 3 doplnit vyvažovací armaturu AB Ejust
doplnit novou topnou větev 4 pro vytápění ZŠ 2np
teplota topné vody 70/55 °C

Vypracoval:	Zakázka č.:	7 2020	 ING. MILAN MALÍK projektová,znalecká a auditorská kancelář KOLIBA 2355,KYJOV,CZ tel.: 00-420-774 517091 e-mail: milan.malik@email.cz
Ing. Milan Malík	Datum:	02/2020	
	Formát:	A3	
Místo stavby: 671 75 VEDROVICE 326			
Investor: OBEC VEDROVICE 671 75 VEDROVICE 326			
Stavba: ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ ÚT OÚ,ZŠ a MUZEA Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ ZŠ			Měřítko: NEMÁ
Stupeň: PD SP			Výkres č.:
Obsah: SCHÉMA ZAPOJENÍ ÚT (1)			6