



Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy
1.01	Vstupní chodba	AB5
1.02	Třída 1	AB5
1.03	Třída 2	AB5
1.04	Třída 3	AB5
1.05	Úklidová místnost	AB5
1.06	Šatna zaměstnanci	AB5
1.07	Šatna žáci	AB5
1.08	WC předsíň - dívky	AB5
1.09	WC - dívky	AB5
1.10	WC předsíň - chlapci	AB5
1.11	WC - chlapci	AB5
1.12	Kabinet	AB5

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projekční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810	
Ing. J. Kosík	Bc. J. Kosík	Bc. J. Kosík		
Kraj: Jihomoravský	Místo: Vedrovice			
Investor: Obec Vedrovice				
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ VEDROVICE Č. P. 325, PARC. Č. ST 76/3, K. Ú. VEDROVICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE		Zakázkové číslo		02/2019
		Formát		2A4
		Stupeň		DPS
		Datum		01/2019
Výkres		Měřítko		Číslo výkresu
1.NP - vnitřní el. instalace		1:100		D1.4.400.2