

M 1:25



- zemní práce, uložení potrubí bude v souladu s ČSN EN 1610 a technologickými požadavky výrobce
- skladba a únosnost vrchních vrstev bude dle požadavků ČSN a správce komunikace
- hutnění obsypu a zásypu bude v souladu s ČSN, min. 98% PS
- druh a rozsah pažení nutno upravit dle skutečné stability zeminy
- v místě šachet bude výkop oboustranně rozšířen dle ČSN EN 1610, min. pracovní prostor 0,5 m
- v případě nutnosti odvodnění lože potrubí, bude provedena drenáž DN 90, uložena do vrstvy štěrku

M 1:25

