SITUACE

M 1:500

ŘAD 1
PE DN100-883m

ŘAD 1 PE DN100-883m
ŘAD 2-1 PE DN100-21m
ŘAD 2-2 PE DN100-60m
ŘAD 2 PE DN100-267m
ŘAD 2+3 PE DN100-56m
ŘAD 3 PE DN100-135m
ŘAD 3-1 PE DN100-18m

H8 Podzemní hydrant DN80
H4 Podzemní hydrant DN80 T-kus 100/80
H10 Podzemní hydrant DN80
H13 Podzemní hydrant DN80
H12 Nadzemní hydrant DN100
H16 Podzemní hydrant DN80
H14 Podzemní hydrant DN80
H15 Podzemní hydrant DN80
H11 Podzemní hydrant DN80

Přípojka vody DN25-2m
Přípojka vody DN25-4m
Přípojka vody DN25-5m
Přípojka vody DN25-7m
Přípojka vody DN25-3m
Přípojka vody DN25-15m
Přípojka vody DN25-10m
Přípojka vody DN25-17m
Přípojka vody DN25-13m
Přípojka vody DN25-12m
Přípojka vody DN25-6m
Přípojka vody DN25-14m
Přípojka vody DN25-16m
Přípojka vody DN25-8m
Přípojka vody DN25-9m

T-kus 100/100 2x5100
T-kus 100/100

Sítnice III/14225 Přechovice Milejovice

Milejovice 646172

MILEJOVICE

1024/2 1024/5 1024/1 1024/6 1024/4 1024/3 1658 1659 1660 1661 1662 1656 1640 1571 1572 1570 1567 1565 1566 1199/1 724/4 720/1 1199/3 1169/14 1169/15 1178 1025 1208/1 1183/1 1183/7 1183/12 1183/3 1183/14 1183/13 1183/10 1183/9 1680 1682

HLAVNÍ VÝMĚRY :

PŘÍVODNÍ ŘAD PE 100 DN100 - 1200 m
- T-kus 100/100 - 2 ks
- T kus 100/80 - 2 ks
- šoupě DN100 - 3 ks
- hydrant podzemní, dvojitý DN80 - 2 ks
- vodoměr DN50/20 Q3 25 - 1 ks
- betonová skruž. pr.1,0 m - 1 ks

ŘAD 1 PE 100 DN100 - 883 m
- T-kus 100/100 - 5 ks
- T kus 100/80 - 4 ks
- šoupě DN100 - 6 ks
- hydrant podzemní, dvojitý DN80 - 5 ks
- protlak DN 200 - 5,0 m
- navrt, pás se zemní soupravou - 21 ks
- přípojky vody z rPE DN25 - 130 m

ŘAD 1-1 PE 100 DN100 - 25 m
- hydrant podzemní, dvojitý DN80 - 1 ks
- navrt, pás se zemní soupravou - 2 ks
- přípojky vody z rPE DN25 - 10 m

ŘAD 1-2 PE 100 DN100 - 221 m
- hydrant podzemní, dvojitý DN80 - 1 ks
- navrt, pás se zemní soupravou - 3 ks
- přípojky vody z rPE DN25 - 20 m

ŘAD 1-3 PE 100 DN100 - 160 m
- hydrant podzemní, dvojitý DN80 - 1 ks
- navrt, pás se zemní soupravou - 7 ks
- přípojky vody z rPE DN25 - 90 m

CELKEM VODOVOD MILEJOVICE
- vodovodní řady PE 100 DN 100 - 3048 m
- T-kus 100/100 - 10 ks
- T kus 100/80 - 6 ks
- šoupě DN100 - 11 ks
- hydrant podzemní, dvojitý DN80 - 15 ks
- hydrant nadzemní DN100 - 1 ks

ŘAD 2 PE 100 DN100 - 267 m
- T-kus 100/100 - 3 ks
- šoupě DN100 - 2 ks
- hydrant podzemní, dvojitý DN80 - 1 ks
- navrt, pás se zemní soupravou - 9 ks
- přípojky vody z rPE DN25 - 50 m

ŘAD 2-1 PE 100 DN100 - 21 m
- hydrant nadzemní DN100 - 1 ks
- navrt, pás se zemní soupravou - 2 ks
- přípojky vody z rPE DN25 - 30 m

ŘAD 2-2 PE 100 DN100 - 60 m
- hydrant podzemní, dvojitý DN80 - 1 ks
- navrt, pás se zemní soupravou - 4 ks
- přípojky vody z rPE DN25 - 25 m

ŘAD 2+3 PE 100 DN100 - 56 m
- hydrant podzemní, dvojitý DN80 - 1 ks
- navrt, pás se zemní soupravou - 2 ks
- přípojky vody z rPE DN25 - 20 m

ŘAD 3 PE 100 DN100 - 135 m
- T-kus 100/100 - 1 ks
- hydrant podzemní, dvojitý DN80 - 1 ks
- navrt, pás se zemní soupravou - 7 ks
- přípojky vody z rPE DN25 - 65 m

ŘAD 3-1 PE 100 DN100 - 20 m
- hydrant podzemní, dvojitý DN80 - 1 ks
- navrt, pás se zemní soupravou - 2 ks
- přípojky vody z rPE DN25 - 10 m

- protlak DN 200 - 5,0 m
- vodoměr DN50/20 Q3 25 - 1 ks
- betonová skruž. pr.1,0 m - 1 ks
- navrt, pás se zemní soupravou - 59 ks
- přípojky vody z rPE DN25 - 450 m

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PROJEKTOVANÁ KANALIZACE
- VODOVOD STÁVAJÍCÍ
- VODOVOD NOVÝ
- KABEL CETIN
- VZDUŠNÉ VEDENÍ NN
- VZDUŠNÉ VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ KABEL NN

ZNAČENÍ V SITUACI :

a — lomové body vodovodního řadu
H1 — hydranty na vodovodu
Vodovodní řad proveden z potrubí PE100 SDR11 PN16 (označení ve výkopu modrou fólií)
Vodovodní přípojky z potrubí PE100 SDR11 (označení ve výkopu modrou fólií)

POZNÁMKA :

ZÁKRES SÍTÍ ORIENTAČNÍ - DLE PŘEDANÝCH DIGITÁLNÍCH DAT OD JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCU

ZÁKRESY PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ (INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ) NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. Martin Červený	Ing. Martin Červený	Ing. Martin Červený

MÍSTO STAVBY: k.ú. Milejovice, KRAJ: Jihočeský
INVESTOR: OBEC MILEJOVICE, Milejovice 46, 387 01 Volyně, IČ 00667706

JM PROJEKT, s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
Palackého 104, 387 01 Volyně
tel. 732257090
IČ 60647884 DIČ CZ60647884

STAVBA:
VODOVOD MILEJOVICE

Č. ZAKÁZKY:	02/18	Č.PARÉ:
DATUM:	01/18	
STUPEŇ:	DSP	
MĚŘÍTKO:	1:500	

ČÁST:
D. DOKUMENTACE OBJEKTU

VÝKRES:
SITUACE STAVBY č.5

Č.VÝKRESU: **6.**