



POZNÁMKA :

- zemní práce, uložení potrubí bude v souladu s ČSN a technologickými požadavky výrobce
- hutnění obsypu a zásypu bude v souladu s ČSN, min. 98% PS
- druh a rozsah pažení nutno upravit dle skutečné stability zeminy
- v místě armatur bude výkop oboustranně rozšířen dle ČSN, min. pracovní prostor 0,5 m
- v případě nutnosti odvodnění lože, bude provedena drenáž DN 90, uložena do vrstvy štěrku
- zpětný zásyp původní zeminou hutněn po vrstvách, strojní hutnění min. 30 cm nad vrcholem potrubí

VYPRACOVAL		KRESLIL		KONTROLOVAL		JM PROJEKT , s.r.o. Projektová a inženýrská činnost Palackého 104, 387 01 Volyně tel. 732257090 IČ 60647884 DIČ CZ60647884							
Ing. Martin Červený		Ing. Martin Červený		Ing. Martin Červený									
MÍSTO STAVBY:		k.ú. Milejovice		KRAJ:		Jihočeský							
INVESTOR:		OBEC MILEJOVICE, Milejovice 46, 387 01 Volyně, IČ 00667706											
VODOVOD MILEJOVICE								Č. ZAKÁZKY		02/18		Č.PARÉ:	
								DATUM		01/18			
								STUPEŇ		DSP			
								MÉRITKO		1:25			
ČÁST:													
D. DOKUMENTACE OBJEKTU													
VÝKRES:										Č.VÝKRESU:			
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY č.1										9.			