

M 1:25



- zemní práce, uložení potrubí bude v souladu s ČSN a technologickými požadavky výrobce
- hutnění obsypu a zásypu bude v souladu s ČSN, min. 98% PS
- druh a rozsah pažení nutno upravit dle skutečné stability zeminy
- v místě armatur bude výkop oboustranně rozšířen dle ČSN, min. pracovní prostor 0,5 m
- v případě nutnosti odvodnění lože, bude provedena drenáž DN 90, uložena do vrstvy šterku
- zpětný zásyp původní zeminou hutněn po vrstvách, strojní hutnění min. 30 cm nad vrcholem potrubí

M 1:25

