



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Odpověď na žádost o dodatečné informace 2

Zakázka: Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ T.G. Masaryka v Lázních Bělohradě

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Zastoupený: Ratifico s.r.o., kontaktní adresa: Bachmačské náměstí 326/3, 160 00 Praha 6.

Znění dotazu: Ve výkazu výměr se uvádí, že tloušťka silikonové omítky bude 3 mm a 1 mm. Jedná se o tloušťku, nebo o zrnitost?

Odpověď: Tloušťka silikonové omítky je dle technických přepisů každého dodavatele. V tomto případě se zřejmě jedná o dotaz na zrnitost, která je pro jednotlivé odstíny v PD stanovena takto:

SILIKONOVÁ OMÍTKA (ZRNITOST 1)

ODSTÍN CAPAROL APRIKOSE 0

SILIKONOVÁ OMÍTKA (ZRNITOST 3)

ODSTÍN CAPAROL APRIKOSE 13

SILIKONOVÁ OMÍTKA (ZRNITOST 3)

ODSTÍN CAPAROL APRIKOSE 16

Za zadavatele dne 16.10.2013

Martin Varmuža

Ratifico s.r.o.