



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Odpověď na žádost o dodatečné informace 5

Zakázka: Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ T.G. Masaryka v Lázních Bělohradě

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Zastoupený: Ratifico s.r.o., kontaktní adresa: Bachmačské náměstí 326/3, 160 00 Praha 6.

Otázka 1:

V dodatečných informacích č. 3 uvádíte, že zvukově-izolační vlastnosti výplní otvorů mají splňovat $R_w = 35$ dB, ale v dodatečných informacích č. 4 už uvádíte hodnotu jinou, a to $R_w = 33$ dB.

Prosíme tedy o odpověď, zda platí 33 dB nebo 35 dB?

Odpověď 1:

Platí dodatečná informace 4. Zejména z důvodu možných zmatků způsobených touto dodatečnou informací byla posunuta lhůta pro podání nabídek.

V Praze 25.10.2013

Martin Varmuža

Ratifico s.r.o.