



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

### Odpověď na žádost o dodatečné informace 3

**Zakázka:** Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ T.G. Masaryka v Lázních Bělohradě

**Zadavatel:** Město Lázně Bělohrad

**Zastoupený:** Ratifico s.r.o., kontaktní adresa: Bachmačské náměstí 326/3, 160 00 Praha 6.

---

#### Dotaz:

Příloha č. č. – technická specifikace – jedná se o soubor popisů požadovaných vlastností jednotlivých výrobků, z nichž některé jsou definovány rozmezím hodnot či dokonce výběrem hodnot. Např. cituji „požadavek na akustické vlastnosti - okna musí vyhovovat požadavkům  $R_w$  30-34dB případně  $R_w$  35-39dB“. Z tohoto textu také není zřejmé, které certifikáty je třeba vložit do nabídky uchazeče . **Přílohu č. 3 lze z výše uvedených důvodů interpretovat různě a nabídky uchazečů vzniklé podle těchto pokynů by nebyly porovnatelné.** Žádáme proto o jednoznačný seznam požadovaných certifikátů, výkresů výrobků a dokladů o vlastnostech jednotlivých výrobků s přesným vyčíslením požadovaných fyzikálních a kvalitativních hodnot.

#### Odpověď:

Navržená okna musí mít zvukový útlum minimálně 35dB, tato skutečnost bude doložena v nabídce certifikátem notifikované osoby pro nabízené výrobky. Ostatní parametry, požadavky a předpisy i způsob jejich doložení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Dne 17.10.2013

Martin Varmuža

Ratifico s.r.o.