



Vysvětlení zadávací dokumentace číslo 1

Název veřejné zakázky	Výstavba vodovodního přivaděče - posílení zdroje Kouty - Zhotovitel
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávací řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Identifikační údaje zadavatele

Název	OBEC KOUTY
IČ/DIČ	00579891/CZ00579891
Adresa sídla	Kouty 19, 584 01 Kouty
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Eva Kramářová, starostka

Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení

Název	DILUCIDUM s.r.o.
Sídlo	Perucká, 2482/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,
IČ	04937457
Pověřená osoba	Pavčina Machová, telefon: 773233723, email: machova@dilucidum.cz, kontakt@dilucidum.cz



1 Odpověď na žádost o Vysvětlení zadávací dokumentace

- 1.1 Zadavateli byla dne 17. 03. 2017 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto zadavatel poskytuje odpovědi.

2 Jednotlivé otázky a odpovědi

2.1 Dotaz:

DOTAZ k položce č. 76 R N160036 Dodání a instalace telemetrické jednotky do odradonovací stanice. Dodávka a montáž telemetrické stanice zajišťuje pouze přenos dat z měřících zařízení. Tyto data přenáší na dispečink provozovatele.

Jsou součástí dodávky tato měřící zařízení? Jaké typy měřících zařízení budou instalovány (technická data)? Jaká data chce zadavatel do systému přenášet? Bude sledován tlak na výstupu, průtok a hladina ve VDJ, vniknutí do objektu,? Kde jsou nová zařízení specifikována ve výkazu výměr? Výstupy budou pulsní (s jakým nastavením) nebo proudovou smyčkou?

Bude do systému zapojeno havarijní hlášení? Na kolik mobilních kontaktů bude zasílání zpráv požadováno?

Stávající zařízení není uzpůsobeno pro komunikaci s telemetrickou stanicí a pro přenos dat.

Odpověď:

Vysvětlení položky č. 76 R N160036: Dodání a instalace telemetrické jednotky do odradonovací stanice.

Instalované zařízení bude schopné zajišťovat měření průtoku na trojici přítokových potrubích a zároveň měření průtoku na odtoku. Zároveň bude možné sledovat průběžně hladinu ve vodojemu. Do systému budou přenášena data o všech měřených průtocích, hladině ve vodojemu a případné havárii. Hlášení bude přenášeno na 5 mobilních kontaktů.

	ks
Telemetrická jednotka v síti GSM, přípojná deska	1
bezúdržbový akumulátor 12V/7 Ah k telemetrické stanici	1
stojan 2m pro telemetrickou jednotku	1
ponorný snímač hladiny 0-x, výstup 4-20mA	1
velký nerezový závěs pro uchycení PUR kabelu tlakového snímače	1
síťový zdroj 13.8V/30W	1
aktivace SIM, 1MB dat	1
Vodoměr Qn=2.5m3/hod, DN 15 L=165mm, závit 1"	4
Snímač vodoměru pulsní, jeden výstup, K=1	4
drobný instalační materiál (kabely chráničky, relé....)	1

3 Prodloužení lhůty

- 3.1 Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. 03. 2017, 17:00. Datum otevírání nabídek je stanoveno na 28. 03. 2017, 17:10.

Dne 20.3.2017


Za zástupce zadavatele

Pavlína Machová