navrhl:	FRANTIŠEK PRSKAVEC	**odp.proj.:**	FRANTIŠEK PRSKAVEC
kraj:	STŘEDOČESKÝ	**stavební úřad:**	SLANÝ
obec:	PLCHOV	**stupeň:**	DPS
datum:	8/2016	**zakázka číslo:**	15043
investor:	obec PLCHOV, Plchov čp.64, 273 75 Třebíz		
místo stavby:	PLCHOV		


název projektu:
PLCHOV
KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

KV ENGINEERING spol.z.o.
ZÁVODU MÍRU 584/7, KARLOVY VARY
PSČ 360 17,
Tel.: 353447911 Fax: 353447929

SO(PS):	SO 01. TLAKOVÁ A GRAVITAČNÍ KANALIZACE
profese:	D.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
příloha:	SITUACE - 2.ČÁST
číslo přílohy:	D.1.3
formát:	A4
měřítko:	1:500

Výkres je duševním majetkem firmy KV engineering spol. s r.o., nesmí být použit a kopírován třetí osobou, či předán či jinak s ním nakládáno bez písemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o.

KLAD LISTŮ SITUACÍ



Souřadnicový systém S - JTSK, Výškový systém Bpv

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- KANALIZACE - jednotná
- VEDENÍ NN - NADZEMNÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO
- VEDENÍ VN - NADZEMNÍ
- KABEL NN
- SDĚLOVACÍ KABEL

ŘEŠENO JINOU PD

- DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
- EL. PŘÍPOJKA K DČSOV

NÁVRH

- TLAKOVÁ KANALIZACE - HLAVNÍ ŘADY
- KANALIZACE-GRAVITAČNÍ
- TLAKOVÁ A GRAVITAČNÍ KANALIZACE PODRUŽNÉ ŘADY
- PŘÍPOJKA NN PRO ČSOV
- PŘÍPOJKA NN PRO ČOV
- PŠ1 PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA, ODVZDUŠNĚNÍ
- KÁCENÍ ZELENĚ
- ČSOV
- RŠ1 416,28 / 413,26 REVIZNÍ ŠACHTA (kóta poklopu / kóta dna)

NÁVRH PRO BEZVÝKOP. TECHNOLOGII

- PRACOVNÍ PLOCHA PRO STROJ 7,0 x 3,0m
- Š1 až Š13 MONTÁŽNÍ ŠACHTY NA ŘÍZENÉM PODVRTU

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

- Plochy s povrchem z betonové dlažby tl. 60 mm

VĚTEV "A" - CELKEM 715,00 m
PE 100 - Ø50 mm - 79,00 m

VĚTEV "A" - 715,0 m
PE 100 - Ø63 mm - 401,00 m

VĚTEV "A4"
PE 100 - Ø50 mm - 66,0 m

VĚTEV "A"- 715,0 m
PE 100 - Ø75 mm - 252,00 m

STOKA "A2-1"
PP UR2 DN250 - 259,00 m

ZMĚNA PROFILU

ZMĚNA PROFILU

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ

ČSOV

CHRÁNIČKA PE90 mm
DÉLKA 13,0 m

OCEL.CHRÁNIČKA 133x4,5mm
DÉLKA 9,6 m

OCEL.CHRÁNIČKA 133x4,5 mm
DÉLKA 9,4 m

WWW.KVENG.CZ

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz