PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

KV ENGINEERING SPOL. S R.O., ZÁVODU MÍRU 584/7, KARLOVY VARY.

VĚTEV "A"
ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP
ČOV
STOKA "D"
PVC DN 200 mm - 73,0 m
VÝUSTNÍ OBJEKT
STOKA "B"
PVC DN 200 mm - 73,0 m
VĚTEV "A" - CELKEM 715,0 m
PE 100 - Ø90 mm - 343,50 m
PODCHOD POD POTOKEM
ŘÍZENÝ PODVRT
ZMĚNA PROFILU
VĚTEV "A1"
PE 100 - Ø50 mm - 96,5m
VĚTEV "A2"
PE 100 - Ø63 mm - 37,5 m
VĚTEV "A" - 715,0 m
PE 100 - Ø75 mm - 252,00 m
ČSOV
BAKOVSKÝ POTOK

Souřadnicový systém S - JTSK, Výškový systém Bpv

KLAD LISTŮ SITUACÍ

1. 2. 3.

ŘEŠENO JINOU PD
- DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
- EL. PŘÍPOJKA K DČSOV

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- Plochy s povrchem z asfaltového betonu
- Plochy s povrchem z betonové dlažby tl. 60 mm
- Plochy s povrchem ze štoliny
- Hutněná krajnice
- Plochy zatravněné

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
- KANALIZACE - jednotná
- VEDENÍ NN - NADZEMNÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO
- VEDENÍ VN - NADZEMNÍ
- KABEL NN
- SDĚLOVACÍ KABEL

NÁVRH
- TLAKOVÁ KANALIZACE - HLAVNÍ ŘADY
- KANALIZACE-GRAVITAČNÍ
- TLAKOVÁ A GRAVITAČNÍ KANALIZACE PODRUŽNÉ ŘADY
- PŘÍPOJKA NN PRO ČSOV
- PŘÍPOJKA NN PRO ČOV
- PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA, ODVZDUŠNĚNÍ
- KÁCENÍ ZELENĚ
- ČSOV
- REVIZNÍ ŠACHTA Kóta poklopu / Kóta dna
- ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
- VÝÚSTNÍ OBJEKT
- KÁCENÍ ZELENĚ

NÁVRH PRO BEZVÝKOP. TECHNOLOGII
- PRACOVNÍ PLOCHA PRO STROJ 7,0 x 3,0m
- Š1 až Š13 MONTÁŽNÍ ŠACHTY NA ŘÍZENÉM PODVRTU

navrhl:	FRANTIŠEK PRSKAVEC	odp.proj.:	FRANTIŠEK PRSKAVEC
kraj:	STŘEDOČESKÝ	stavební úřad:	SLANÝ
obec:	PLCHOV	stupeň:	DPS
datum:	8/2016	zakázka číslo:	15043
investor:	obec PLCHOV, Plchov čp.64, 273 75 Třebíz		
místo stavby:	PLCHOV		

Název projektu:
PLCHOV
KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

SO(PS): SO 01. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
profese: D.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
příloha: SITUACE - 3.ČÁST

Výkres je duševním majetkem firmy KV engineering spol. s r.o., nesmí být použit a kopírován třetí osobou, i/i je-liže čí jinak s ním nakládáno bez písemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o.

číslo přílohy: D.1.4
formát: 8 A4 měřítko: 1:500

KV ENGINEERING SPOL. S R.O.
ZÁVODU MÍRU 584/7, KARLOVY VARY
PSČ 360 77
Tél: 353447911 Fax: 353447929

KV ENGINEERING SPOL. S R.O., ZÁVODU MÍRU 584/7, KARLOVY VARY.
WWW.KVENG.CZ