VĚTEV "A" - CELKEM 715,00 m
PE 100 - Ø50 mm - 79,00 m

VĚTEV "A4"
PE 100 - Ø50 mm - 66,0 m

VĚTEV "A" - 715,0 m
PE 100 - Ø75 mm - 252,00 m

VĚTEV "A" - 715,0 m
PE 100 - Ø63 mm - 40,50 m

VĚTEV "A2"
PE 100 - Ø63 mm - 37,5 m

VĚTEV "A3"
PE 100-Ø50mm-12,50 m

VĚTEV "A" - 715,0 m
PE 100 - Ø75 mm - 252,00 m

VĚTEV "A" - CELKEM 715,0 m
PE 100 - Ø50 mm - 344,50 m

VĚTEV "A"
PE 100 - Ø50 mm - 96,5m

STOKA "A2-1"
PP UR2 DN 250 - 259,00 m

STOKA "A"
PVC DN 200 mm - 73,0 m

STOKA "A"
PVC DN 200 mm - 73,0 m

VĚTEV "B" - 333,00 m
PE 100 - Ø63 mm - 287,00 m

VĚTEV "B1"
PE 100 - Ø50 mm - 174,0 m

VĚTEV "B" - 333,00 m
PE 100 - Ø50 mm - 46,00 m

VĚTEV "B2"
PE 100 - Ø50 mm - 236,0 m

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ NA STÁVAJÍCÍM SLOUPU

ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

ČOV

ČSOV

VÝUSTNÍ OBJEKT

ZMĚNA PROFILU

PROJEZD NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

KÁCENÍ NA STAVENIŠTI

BAKOVSKÝ POTOK

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
- KANALIZACE - jednotná
- VEDENÍ NN - NADZEMNÍ
- VEDENÍ VN - NADZEMNÍ
- KABEL NN
- SDĚLOVACÍ KABEL

NÁVRH
- TLAKOVÁ KANALIZACE - HLAVNÍ ŘADY
- KANALIZACE-GRAVITAČNÍ
- TLAKOVÁ A GRAVITAČNÍ KANALIZACE PODRUŽNÉ ŘADY
- ČSOV
- ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
- VÝUSTNÍ OBJEKT
- KÁCENÍ ZELENĚ

ŘEŠENO JINOU PD
- PŘÍPOJKA NN PRO ČSOV
- NENÍ PŘEDMĚTEM DSP, JIŽ POVOLENO V DUR

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
- DP 01
- DP 02
- DP 03

- PLOCHY PRO VÝSTAVBU
- Plochy s povrchem z asfaltového betonu
- Plochy s povrchem z betonové dlažby tl. 60 mm
- Plochy s povrchem ze štoliny
- Hutněná krajnice
- Plochy zatravněné

LEGENDA ZOV
- 1+2 KANCELÁŘE + ŠATNA A UMÝVÁRNA ZÁSOBNÍK VODY
- 3 CHEMICKÉ WC
- 4 SKLÁDKA MATERIÁLU
- HRANICE STAVENIŠTĚ
- HRANICE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

PS 1

Souřadnicový systém S - JTSK, Výškový systém Bpv

navrhl:	FRANTIŠEK PRSKAVEC	*odp.proj.:*	FRANTIŠEK PRSKAVEC
kraj:	STŘEDOČESKÝ	*stavební úřad:*	SLANÝ
obec:	PLCHOV	*stupeň:*	DSP
datum:	3/2016	*zakázka číslo:*	15043
investor:	obec PLCHOV, Plchov čp.64, 273 75 Třebíz		
místo stavby:	PLCHOV		

Název projektu:
PLCHOV
KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

SO(PS):

profese: C. SITUAČNÍ VÝKRESY

p/loha: KOORDINAČNÍ SITUACE

Číslo p/lohy: C.3

formát: A4 *měřítko:* 1:1000

KV ENGINEERING S.r.o.
ZÁVODU MÍRU 584/7, KARLOVY VARY
PSČ 360 17,www.kveng.cz,info@kveng.cz
Tel.: 353447911 Fax: 353447929

Výkres je duševním majetkem firmy KV engineering spol. s r.o., nesmí být použit a kopírován tř.etí osobou, ji.p/edán či jinak s ním nakládáno bez písemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.pdffactory.com