

LEGENDA:

- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD CIRKULACE

SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ARMATUR:

- U1 – UMYVADLO Š. 500mm, Z.U. DN 40, PŘIPOJENÍ VODY PŘES 2xRV 15, BATERIE STOJÁNKOVÁ, UMYVADLO OSADIT DO VÝŠKY +800mm HORNÍ HRANA
- UM1 – UMYVÁTKO Š. 520mm A HLUBKY 230mm, Z.U. DN 40, PŘIPOJENÍ VODY PŘES 2xRV 15, BATERIE STOJÁNKOVÁ, UMYVADLO OSADIT DO VÝŠKY +800mm HORNÍ HRANA
- WC1 – ZÁVĚSNÝ KLOZET S PODOMÍTKOVÝM MODULEM, PŘIPOJENÍ VODY PŘES RV 15, VÝŠKA HRANY 450mm
- S2 – SPRCHOVÝ KOUT OBDELNÍKOVÝ 800x900 mm, Z.U. DN 50, SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE TERMOSTATICKÁ
- H1 – NOVÝ POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30 METRŮ


ROZVOD VODY A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- SV – STUDENÁ VODA
- TV – TEPLÁ VODA
- C – CIRKULACE
- V1 – STOUPACÍ POTRUBÍ Z CHODBY 1.N.P.

- MATERIÁL: POTRUBÍ PPR EKOPLASTIK PN 20
- ROZVODY VODOVODU JE NUTNÉ PŘEVÉST DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE
- POTRUBÍ OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ MIRELON MIN. TL. 20mm
- VODOVOD JE VEDEN V PODLAZE A DRÁŽKÁCH VE ZDI
- JEDNOTLIVÉ PŘÍPOJKY K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM VEDENY V DRÁŽKÁCH VE ZDI
- VODOVOD PRO SOCIÁLNÍ POUŽITÍ SLOUŽÍ TAKÉ JAKO POŽÁRNÍ VODA
- NA POTRUBÍ PRO KAŽDÝ APARTMÁN JEN OSAZEN 2xVODOMĚR PRO MĚŘENÍ TV A SV
- SPOLEČNĚ NA POTRUBÍ JSOU OSAZENY UZÁVÍRAČÍ ARMATURY PŘÍSLUŠENÉ DIMENZE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A VÝBĚR DODAVATELE

ZOOP.PROJEKTANT ING. PAVEL KRÍŽ	IČO 490 10 425	VYPRACOVAL JAN KAČMÁR	IČO 046 61 036	JAN KAČMÁR PROJEKTCENTRUM Tel: 723 916 334 Špidrova 87, 385 01 Vimperk e-mail: Hlona-Kacmar@seznam.cz
REGION JIHOČESKÝ	OKRES PRACHATICE	OBEC STRÁŽNÝ		ČÍSLO ZAKÁZKY 009/17-JK
STAVEBNÍK MĚSTYS STRÁŽNÝ, STRÁŽNÝ 23, 384 43 STRÁŽNÝ				ARCHIVNÍ ČÍSLO
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 23, 384 43 STRÁŽNÝ				DATUM 6/2017
OBSAH D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				FORMÁT 8xA4
PŮDORYS 2.N.P. VNITŘNÍ VODOVOD				STUPEŇ PD pro SP_VD
				MĚŘÍTKO 1:50
				ČÍSLO KOPIE D.1.4-6



PROJEKT.DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA V ROZSAHU POUZE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DPS) A PŘÍPADNĚ VÝBĚR DODAVATELE, PRO REALIZACI ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE JE NUTNÉ DOPRACOVAT PROVÁDĚCÍ PROJEKT, DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ NESLOUŽÍ K VLASTNÍMU PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZPRACOVATEL TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEPŘEBÍRÁ ZÁRUKY ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM DOKUMENTACE K JINÉMU ÚČELU NEŽ JE URČENA!