



Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
1.01	Garáž	AB5	100
1.02	Šatna (čistá)	AB5	200
1.03	Šatna (špinavá)	AB5	200
1.04	Úklid	AB5	200
1.05	WC	AB5	200
1.06	Sprcha	AB5*	200
1.07	Požární věž	AB5	200

* Vnější vlivy a zóny ve smyslu ČSN332000-7-701 ed. 2

Stoupačky:

4, 5, 7 a 10 - CYKY-J3x2,5 pod om. - obvod el. vytápění 2. NP z R2 v 1. NP
6, 9 a 11 - CYKY-J3x2,5 pod om. - zásuvkový obvod 2. NP z R1 v 1. NP
8 - CYKY-J3x2,5 pod om. - zásuvkový obvod vaříče ve 2. NP z R1 v 1. NP
PC1 - AY2,5/toy25mm pod om. - zatrubkování rozvodu sítě PC, ze 2. do 1. NP

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem

CY1PEx16/toy25mm
pod om.
Navazuje výkres
střechy-hromosvodů

CYKY-J5x10
CYKY-J5x10+CYKY-J5x2,5
Navazuje situace

4x
CYKY-J3x2,5
pod om.

CYKY-J3x2,5
CYKY-J3x2,5
CYKY-J3x2,5
CYKY-J3x2,5
CYKY-J3x2,5
CYKY-J5x2,5
CYKY-J5x2,5
CYKY-J5x2,5
CYKY-J3x2,5
CYKY-J3x2,5
CYKY-J3x2,5
CYKY-J5x2,5
CYKY-J3x2,5
pod om.

Vedoucí projektant Ing. J. Kosík		Zodpovědný projektant Ing. J. Kosík		Vypracoval/Kreslil Ing. J. Kosík		Projekční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810	
Kraj: Jihomoravský		Místo: Vedrovice					
Investor: Obec Vedrovice							
Akce: STAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE VEDROVICE PARC. Č. 3066, K. Ú. VEDROVICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM						Zakázkové číslo	2/2023
						Formát	4A4
						Stupeň	DPS
						Datum	2/2023
Výkres						Měřítko	Číslo výkresu
1. NP - technologické rozvody						1:50	D.1.4.400.4