



CYKY-J 5x1,5
CYKY-O 3x1,5
CYKY-J 3x1,5
Pod om.
Navazuje výkres - 2. NP - osvětlení

Světelné obvody kabely
CYKY-J 3x1,5
Pod om.

Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
1.01	Garáž	AB5	200
1.02	Šatna (čistá)	AB5	200
1.03	Šatna (špinavá)	AB5	200
1.04	Úklid	AB5	200
1.05	WC	AB5	200
1.06	Sprcha	AB5*	200
1.07	Požární věž	AB5	200

* Vnější vlivy a zóny ve smyslu ČSN332000-7-701 ed. 2

Stoupačky:

- 1 - CYKY-J3x1,5 pod om. - světelný obvod 2. NP z R1 v 1. NP
2 - CYKY-J3x1,5 pod om. - světelný obvod 2. NP z R1 v 1. NP

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem

Vedoucí projektant Ing. J. Kosík		Zodpovědný projektant Ing. J. Kosík		Vypracoval/Kreslil Ing. J. Kosík		Projekční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810	
Kraj: Jihomoravský		Místo: Vedrovice					
Investor: Obec Vedrovice							
Akce: STAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE VEDROVICE PARC. Č. 3066, K. Ú. VEDROVICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM				Zakázkové číslo		2/2023	
				Formát		4A4	
				Stupeň		DPS	
				Datum		2/2023	
Výkres				Měřítko		Číslo výkresu	
1. NP - osvětlení				1:50		D.1.4.400.3	