



8x
CYKY-J3x2,5
pod om.

Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
2.01	Hala	AB5	150
2.02	Kancelář	AB5	500
2.03	Denní místnost	AB5	200
2.04	WC - předsíň	AB5	200
2.05	WC - M	AB5	200
2.06	WC - Ž	AB5	200
2.07	Kuchyně	AB5	300

Stoupačky:
3 - CYKY-J3x2,5 pod om., zás. obvod na půdu ukončený zásuvkou na povrch, na půdě v liště 24x22mm
4, 5, 7 a 10 - CYKY-J3x2,5 pod om. - obvod el. vytápění 2. NP z R2 v 1. NP
6, 9 a 11 - CYKY-J3x2,5 pod om. - zásuvkový obvod 2. NP z R1 v 1. NP
8 - CYKY-J3x2,5 pod om. - zásuvkový obvod vařiče ve 2. NP z R1 v 1. NP
PC - AY2,5/toy25mm pod om. - zatrubkování rozvodu sítě PC, na půdě v liště 24x22mm k anténě wifi
PC1 - AY2,5/toy25mm pod om. - zatrubkování rozvodu sítě PC, ze 2. do 1. NP
TV - AY2,5/toy25mm pod om. - zatrubkování rozvodu TV, na půdě v liště 24x22mm ukončit u zásuvky 230V určené pro ant. zesilovač

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant		Vypracoval/Kreslil		Projekční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810			
Ing. J. Kosík		Ing. J. Kosík		Ing. J. Kosík					
Kraj:		Jihomoravský		Místo:		Vedrovice			
Investor:		Obec Vedrovice							
Akce: STAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE VEDROVICE PARC. Č. 3066, K. Ú. VEDROVICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM						Zakázkové číslo		2/2023	
						Formát		4A4	
						Stupeň		DPS	
						Datum		2/2023	
						Měřítko		Číslo výkresu	
Výkres									
2. NP - technologické rozvody						1:50		D.1.4.400.4	