

Přístavba a stavební úpravy základní školy v obci Dříteň

DODATEČNÁ INFORMACE Č.1

- v režimu zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve smyslu § 38 a § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů - ve vztahu k zákonu se jedná o zakázku podlimitní zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadavatel: Obec Dříteň, IČ 00244830

1. Prosíme o bližší specifikaci položky 66 – oc. Sloup kruhového průřezu 200 mm vyplněný betonem včetně nátěru SL1 – v technické zprávě je odkaz na statiku. Statika jsme ale v projektové dokumentaci nenašli. Žádáme o zaslání přesné specifikace položky a statiky.

Oc. trubka 219/12,5 materiál S235. Sloup působí jako prostý nosník na výšku cca. 4,5m a vynáší průvlak Pr1. Na horní straně bude opatřen ocelovou deskou 300x300mm tl. 20mm, na této budou navařeny trny z oceli Ø20 a ty budou provařeny s výztuží a třmínky průvlaku Pr1. Ve spodní části bude deska 450x450mm tl. 20mm kotvená do fundamentu čtyřmi kotvami M16 délky 200mm – efektivní hloubka kotvení. Bude tedy použita chemická malta pro těžké kotvení.

Viz příloha statická část.

2. Položka č. 68 – vstup rampa – železový beton včetně výztuže a bednění – 1 ks. Prosíme o rozklad položky na počet kubíků betonu, počet kg výztuže včetně specifikace a počet m2 bednění jak by měla být správně položka ve výkazu výměr zadána.

Beton C20/25: 2,65m³

Výztuž KARI síť velikost ok 100/100 Ø12mm, 12m² (viz projektová dokumentace)

3. Demontáž septiku včetně odvozu – žádáme o přesnou specifikaci

ŽB monolitická kce 4x4x3m.

4. Položka 73 – zajištění stability stávajícího objektu ZŠ – 1ks – žádáme o přesnou specifikaci

Jedná se o zajištění stávajícího objektu při předpokládaném podezdívání základů I.PP u přístavby, ocení uchazeč.

5. Položka 74 – podezdění zdiva – 1 ks– žádáme o přesnou specifikaci

Bude dopřesněno po zjištění skutečné hloubky založení stávajícího objektu, (viz PD), uchazeč ocení zdivo z bet cihel na MC, 10m³.

6. Položka 24 – zdivo z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže, vyplnění betonem, omítky a malby - – žádáme o přesnou specifikaci – z položky není patrné, zda-li jsou např omítky a malby oboustranné, jaká omítka má být provedena, jaká malba atd

Zdivo je jednostranně omítané. Z druhé strany je opatřeno KZS nebo je pod úrovní upraveného terénu (viz PD). Omítka tenkovrstvá štuková s výztužnou vrstvou (systémové řešení viz PD).

7. Položka 26 – dtto – žádáme o přesnou specifikaci – překlady, omítky, malby

VPD řešeny systémové kce v požadovaném množství bez specifikace výrobců, uchazeč ocení dle jím zvoleného výrobce, v systémovém řešení.

8. Obklad říms – je uveden, že má být z cetrisu – tato položka však není uvedena ve výkazu výměr – žádáme o úpravu

Obklad říms z cementotřískových desek bude obsažen v položce č. 108 – Dřevěné vazníky vč. dodávky – střešní kce.

P - atelier JH s.r.o.
Vlášek Petr
tel. 602 159 859
e-mail: pvlasek@p-atelier.cz