

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2

ze dne 24.9.2015

pro zadávací řízení na stavební práce

„Výstavba domovního výtahu v domě s pečovatelskou službou“

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách v platném znění

(dále jen „zákon“)

v malém rozsahu

zadavatelem:

Město Lázně Bělohrad

nám. K. V. Raise 35

507 81 Lázně Bělohrad

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

V technické specifikaci jsem nenalezl, zda má být výtah vybaven v souladu s vyhláškou 398/2009Sb?

Odpověď:

Výtah bude vybaven dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. V příloze zasíláme upravenou technickou zprávu.

Dotaz č. 2

Bude k výtahu přivedena telefonní linka nebo požadujete dodávku GSM?

Odpověď:

Zadavatel požaduje dodávku GSM s dálkovým monitoringem stavu výtahu.

Dotaz č. 3

Požadujete u šachetních dveří, které jsou do venkovního prostředí zateplení a vyhřívání prahu šachetních dveří?

Odpověď:

Ne, nepožadujeme.

Dotaz č. 4

Požadujete dodávku přímotopu do výtahové šachty?

Odpověď:

Ano, požadujeme. Vnitřní teplota výtahové šachty bude regulována přímotopným tělesem o výkon 2 kW

Dotaz č. 5

Požadujete dodávku požárního řízení (při aktivaci klíčkem výtah sjede do hlavní nástupní stanice otevře dveře a zablokuje se)?

Odpověď:

Ano, požadujeme vybavení spínačem, který uvede výtah do požárního režimu – výtah sjede do nejnižší stanice, otevře dveře a zablokuje se.

Dotaz č. 6

Je možné použít jako nosné prostředky ocelová lana, která jsou atestována a používána u výtahů?

Odpověď:

Zadavatel preferuje použití pásů.

Upozornění zadavatele

V návaznosti na dotazy uchazeče a úpravu technické zprávy zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na **7.10.2015**. Místo a čas pro podání nabídek se nemění.

Přílohy:

- Upravená technická zpráva

Zástupce zadavatele