

Odpověď na žádost o dodatečné informace

Zakázka **Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ T.G. Masaryka v Lázních Bělohrad**

Zadavatel **Město Lázně Bělohrad**

Zastoupený **Ratifico s.r.o., kontaktní adresa: Bachmačské náměstí 326/3, 160 00 Praha 6**

Dotaz 1:

Je předepsáno splnění požadavků vyhlášky 343/2009 Sb. Po provedení prací tak může být vyžadováno doložení splnění požadavků zmíněné vyhlášky. Žádáme o upřesnění parametrů charakteristických prostor, kterých se požadavky zmíněné vyhlášky týkají tak, aby bylo možno předložit a odsouhlasit navržené řešení ještě před uzavřením SoD.

Odpověď:

Parametry pro každé okno konkrétně upřesňovat nebudeme a požadavky výše zmiňované vyhlášky budeme brát za splněné, pokud budou okna opatřena celoobvodovým kováním, která umožní 4 polohy kliky, tzn. také mikroventilaci.

Dotaz 2:

Ve výkazu výměr je uveden jako tepelný izolant fasády EPS 100 Z (předpokládám, že se jedná o EPS 100 F), v technické specifikaci je uveden EPS 70 F. Který polystyren tedy platí? 100 F nebo 70F?

Odpověď:

Potvrzujeme, že u fasády se jedná o izolant typu F. V případě rozporu platí vždy výkaz výměr. Pokud nastane rozpor, uchazeč doloží požadované podklady technickou specifikací podle výkazu výměr.

30.1.2014

Martin Varmuža

Ratifico s.r.o.