

Váš dopis č.j.:
ze dne:

Vyřizuje: ing. Lucie Vašková
tel.č. 493 544 842
e-mail: vaskova@vosjicin.cz

SOLICITE s.r.o.
Perucká 2481/5
120 00 Praha 2

V Jičíně dne: 25.1.2018

Věc: **Lázně Bělohrad – stavební úpravy objektu na st.p.č. 543**
Investor: Město Lázně Bělohrad
Vyjádření k DUR + DSP

Informace o existenci sítí byla zpracovateli PD poskytnuta dne 28.8.2017.

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu dle předložené PD zpracované v 12/2017 při splnění našich níže uvedených podmínek:

- Pro zásobení objektu pitnou vodou bude využita stávající vodovodní přípojka PE DN 90 pro objekt školy, napojení bude provedeno na vnitřní vodovod školy za vodoměrnou šachtou.
- Stávající kanalizační přípojka bude rekonstruována ve stávající trase, materiál přípojky PP UR 2 SN 10 DN 200, napojení do šachty DN 100 na betonové kanalizační stoce B2 DN 500, na přípojce bude osazena revizní šachta, napojení provede odborná firma, kontrole napojení požadujeme přizvat vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Bareše, tel.č. 493 721 209, 606 649 019.
- Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny samostatnou dešťovou kanalizací do retenčně vsakovací nádrže o objemu 12,6 m³ s přepadem do kanalizace.
- Po dokončení stavby požadujeme předat zaměření skutečného provedení stavby kanalizační přípojky v listinné a v digitální podobě ve formátu *.dgn.
- Požadujeme, aby investor stavby předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
- Naše vyjádření požadujeme citovat v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení.

Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání, po uplynutí této doby je nutné žádat o nové vyjádření.

Na vědomí: VOS a.s. provozní středisko Nová Paka
MÚ Lázně Bělohrad – stavební úřad

Ing. Jaroslava Suchánková
vedoucí odd. TPČ



Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 544 811